

«СТИМУЛ»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Стимул»

(ИЛ ООО «Стимул»)

ОГРН: 1257700405346

117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4,
помещ. 147

Телефон: +7 911 209 91 54

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ15

выдан 10 сентября 2025 года № 15
действителен до 09 сентября 2028 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО
«Стимул»

Д.Н. Обрецов

"25" февраля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ15-82989

Объект:

**Архитектурные минерально-композитные панели для наружной и
внутренней отделки «под бетон», «колотый камень»
Производства ООО «АРГО»**

2026 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Стимул» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: Архитектурные минерально-композитные панели для наружной и внутренней отделки «под бетон», «колотый камень»

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «АРГО». Место нахождения и адрес юридического лица: Россия, 196601, город Санкт-Петербург, г. Пушкин, Магази́нная ул., д. 60/34, литера А

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 27296-2012 (СТ СЭВ 4866-84) «Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерений».

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Стимул» 117452, город Москва, Балаклавский пр-кт, д. 30а стр. 4, помещ. 147 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Архитектурные минерально-композитные панели для наружной и внутренней отделки «под бетон», «колотый камень»

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «АРГО», место нахождения и адрес юридического лица: Россия, 196601, город Санкт-Петербург, г. Пушкин, Магази́нная ул., д. 60/34, литера А, адрес места осуществления деятельности: Россия, 196601, город Санкт-Петербург, г. Пушкин, Магази́нная ул., д. 60/34, литера А

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Условия окружающей среды при измерении:

Температура воздуха +24°C,

Относительная влажность воздуха 87%, Атмосферное давление: 755 м рт.ст.

Вид испытания: определение Коэффициента звукопоглощения

Показатель	ГОСТ 27296-2012	Результаты
Коэффициент звукопоглощения	0,8	0,8

Вывод:

Коэффициент звукопоглощения составляет 0,8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Стимул» проведен анализ: Архитектурные минерально-композитные панели для наружной и внутренней отделки «под бетон», «колотый камень», в соответствии с требованиями ГОСТ 27296-2012 (СТ СЭВ 4866-84) «Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерений», результаты анализа технической документации отражены в таблице.

Исполнители: _____



_____ А.А. Зимов